



RAPPORT :  
 ESSAI DE MISE EN CHARGE Discothèque LE CAVO: ETUDE STRUCTURE  
 Le plancher haut de la discothèque composée de poutrelle hourdis et renforcée de poutrelles métallique a eu un comportement satisfaisant sous une charge d'épreuve à 350 daN/m2. ( rapport joint)

Ces documents sont destinés exclusivement à l'obtention des autorisations administratives, en aucun cas, ils ne pourront être utilisés pour l'exécution partielle ou totale des travaux

<b>ARCHITECTE DPLG</b> <b>XUEREF</b> VÉRONIQUE	<b>Véronique XUEREF</b> ARCHITECTE DPLG 71, allée de Parnasse La Combe de Rome 83600 FREJUS Tél. 06 83 00 16 37 N° ORDRE PAYS : 32112 N° ORDRE NATIONAL : 043198 SIRET : 804 978 757 00016 - APE : 7111 Z	PROJET <b>AUTORISATION DE TRAVAUX</b> REGROUPEMENT D'ACTIVITES : LE CAVO : discothèque et LE MAIVA : Salle de réception/Restauration/Etablissement de Plage MAÎTRE D'OUVRAGE Société SHBG représentée Mr Alain BERNARD	<b>SHBG LE MAIVA</b> 459 Plage de la Gaillarde 83380 LES ISSAMBRES - Tél. 04 94 96 82 43 N°RCS FREJUS B 603 750 399	TITRE DU DOCUMENT	N°	PHASE
				<b>COUPE A-A SUR LE CAVO &amp; LE MAIVA</b>		
				DATE		ECHELLE
				14/03/2023		1:115
				DOSSIER : REGLES DE SECURITE INCENDIE		